



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 031.02 00081

Серия ВУ № **0014418**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции и услуг Закрытого акционерного общества «Технический институт сертификации и испытаний»; место нахождения: Республика Беларусь, 220014, г. Минск, ул. Минина, 15, комната 1; адрес места осуществления деятельности: Республика Беларусь, 220014, г. Минск, ул. Минина, 15; тел.: +375 17 322 10 33; адрес электронной почты (e-mail): tisi@tisi.by; аттестат аккредитации: ВУ/112 031.02 от 03.09.1996

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Еврофасадсервис»; сведения о регистрации: зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190797364; место нахождения: Республика Беларусь, 220118, г. Минск, ул. Машиностроителей, д. 13, каб. 3; тел.: +375 17 388 10 04; адрес электронной почты (e-mail): eurofasad.buh@tut.by

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Еврофасадсервис»; место нахождения: Республика Беларусь, 220118, г. Минск, ул. Машиностроителей, д. 13, каб. 3; адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Республика Беларусь, 220118, г. Минск, ул. Машиностроителей, д. 13/3

ПРОДУКЦИЯ

Двери противопожарные 2 типа по пределу огнестойкости, с односторонней и двухсторонней дымонепроницаемостью, из алюминиевого профиля «АлюминТехно» серии «ALT W72 FR», глухие (частично остекленные, остекленные), однопольные (двупольные) правые (левые), распашные марок ДП-2-Д1 (Д)-А-Г (Ч, О)-1п(л) (2п(л))-Рп-пл по СТБ 1394-2003 «Двери, ворота и люки противопожарные. Технические условия», СТБ 1647-2006 «Двери дымонепроницаемые. Технические условия».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

7610 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: №№ 04-52/491П, 04-52/492П, 04-52/493П от 22.04.2021, № 04-52/526П от 30.04.2021 Испытательного центра Учреждения «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций» МЧС Республики Беларусь, аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0042; № А-284/21 от 16.04.2021, № А-300/21 от 22.04.2021 Испытательного центра "ТИСИ" Закрытого акционерного общества "Технический институт сертификации и испытаний", аттестат аккредитации № ВУ/112 1.1227. Отчет об анализе состояния производства от 01.03.2021 Органа по сертификации продукции и услуг Закрытого акционерного общества «Технический институт сертификации и испытаний». Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Примененные стандарты: СТБ 1394-2003 «Двери, ворота и люки противопожарные. Технические условия», пункты 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.2.2, 4.2.2.3, 4.2.2.4, 4.2.2.5, 4.2.2.6, 4.2.2.7, 4.2.2.8, 4.2.2.9; СТБ 1647-2006 «Двери дымонепроницаемые. Технические условия», пункты 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6. Размеры дверей, мм (дм): однопольных - от 2360x1070 (24-11) по 2070x770 (21-8), двупольных - от 2360x1870 (24-19) по 2070x1300 (21-13) по конструкторской документации Б1.ALT. Двери имеют предел огнестойкости EI 30

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 13.05.2021 ПО 12.05.2026 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО


Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации


(подпись)


(подпись)

Гуфатулина Наталья Геннадьевна
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


Артемьев Павел Викторович
(Ф.И.О.)