

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-BY.ЭО30.В.00196/24

Серия **RU** № **1040380**

Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента:

Технические условия ТУ BY 190797364.014-2023 «ДВЕРИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ СИСТЕМЫ «ALT W72 FR» ТИП «ДП-2-А-О-Рп-лк СПО» от 02.11.2023;  
Комплект конструкторской документации КД 007 190797364 23.10 "Дверь противопожарная ДП-2-А-О-1п-Рп-лк СПО EIW30, ДП-2-А-О-2п-Рп-лк СПО EIW30" от 02.11.2023.


Условия и сроки хранения, срок службы (годности).

Условия хранения согласно ТУ BY 190797364.014-2023, раздел 9: Хранение дверей противопожарных должно осуществляться в закрытых помещениях с относительной влажностью не более 70%. При хранении двери противопожарные не должны подвергаться воздействию химически активных сред.

Срок хранения в соответствии с ТУ BY 190797364.014-2023, пункт 10.2: Гарантийный срок хранения 60 месяцев со дня изготовления.

Срок службы (годности) согласно ТУ BY 190797364.014-2023, пункт 10.3: Гарантийный срок эксплуатации 60 месяцев со дня отгрузки.

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

  
(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

  
(подпись)



Пластун Кристина Павловна  
(Ф.И.О.)

Рябова Анна Викторовна  
(Ф.И.О.)