

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-VY.ЭО30.В.00196/24

Серия **RU** № **0534277**

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

«Огнестойкость» Акционерного общества «Центр сертификации и испытаний «Огнестойкость». Место нахождения: Московская область, город Королев. Адрес юридического лица: 141073 РОССИЯ, Московская область, город Королев, улица Горького, дом 12, помещение VIII. Адрес места осуществления деятельности: 109428, РОССИЯ, город Москва, улица 2-я Институтская, дом 6, строение 64, пом. 15, 16, 17 (комн. 504, 505, 506). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ЭО30 выдан 22.01.2014 Федеральной службой по аккредитации. Телефон +7(495)150-08-01. Адрес электронной почты info@tsniiskfire.ru.

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Еврофасадсервис». Место нахождения (адрес юридического лица): 220118, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, город Минск, улица Машиностроителей, дом 13, кабинет 3. Адрес места осуществления деятельности: 220014, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, город Минск, переулок Софьи Ковалевской, дом 42А/4. Учётный номер плательщика: 190797364. Телефон: +375 173881006. Адрес электронной почты: eurofasad@lut.by.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Еврофасадсервис». Место нахождения (адрес юридического лица): 220118, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, город Минск, улица Машиностроителей, дом 13, кабинет 3. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 220014, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, город Минск, переулок Софьи Ковалевской, дом 42А/4.

### ПРОДУКЦИЯ

Двери противопожарные светопрозрачные безимпостовые однопольные типа ДП-2-А-О-1п-Рп-лк СПО EIW30, габаритными размерами по высоте от 1500 мм до 2450 мм, по ширине от 700 мм до 1250 мм, двухпольные типа ДП-2-А-О-2п-Рп-лк СПО EIW30, габаритными размерами по высоте от 1500 мм до 2450 мм, по ширине от 1200 мм до 1950 мм, из алюминиевых профилей системы ALUTECH ALT W72 FR (ГОСТ 22233-2018) с заполнением полостей камер профиля термокомпенсирующим материалом «Proffiling Heat Stop» марки «PF HS-3» (ТУ 5767-001-47384781-2015), со светопропускающими элементами площадью более 25% от площади проема в свету из стекла многослойного пожаростойкого марки «ЩИТ-203-30» (ТУ 5923-011-18108815-09 с изменением №1) общей толщиной 20 мм, в составе однокамерного стеклопакета (6LPHNeutral60/40зак-14-20ЩИТ-203-30) общей толщиной 40 мм, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ ВУ 190797364.014-2023 «ДВЕРИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ СИСТЕМЫ «ALT W72 FR» ТИП «ДП-2-А-О-Рп-лк СПО». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7610 10 000 0

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017).

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний № 20 с/ск-2024 от 29.05.2024, № 21 с/ск-2024 от 29.05.2024 от ИЦ «Огнестойкость» АО «ЦСИ «Огнестойкость», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЭ70. Акт о результатах анализа состояния производства № 093-094 сеазс/ск/оп от 29.11.2023, ОС «Огнестойкость» АО «ЦСИ «Огнестойкость», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.11ЭО30. Эксперт (эксперт-аудитор), подписавший акт анализа состояния производства: Габриэлян Гурген Станиславович.

Схема сертификации 1с. Иные документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента, приведены в приложении бланк № 1040380.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53308-2009 «Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости EIW 30. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения (дата изготовления образцов с 09.11.2023 в соответствии с актом отбора образцов № 093 сеазс/ск/ао от 29.11.2023). Условия и сроки хранения, срок службы (годности) приведены в приложении бланк № 1040380.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.05.2024 ПО 29.05.2029

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

*Лидия*  
(подпись)



Пласун Кристина Павловна  
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

*Светлана*  
(подпись)

Рябова Анна Викторовна  
(Ф.И.О.)