



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-VY.ЭО30.В.00199/24

Серия **RU** № **0534280**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

«Огнестойкость» Акционерного общества «Центр сертификации и испытаний «Огнестойкость». Место нахождения: Московская область, город Королев. Адрес юридического лица: 141073 РОССИЯ, Московская область, город Королев, улица Горького, дом 12, помещение VIII. Адрес места осуществления деятельности: 109428, РОССИЯ, город Москва, улица 2-я Институтская, дом 6, строение 64, пом. 15, 16, 17 (комн. 504, 505, 506). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ЭО30 выдан 22.01.2014 Федеральной службой по аккредитации. Телефон +7(495)150-08-01. Адрес электронной почты info@tsniiskfire.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Еврофасадсервис». Место нахождения (адрес юридического лица): 220118, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, город Минск, улица Машиностроителей, дом 13, кабинет 3. Адрес места осуществления деятельности: 220014, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, город Минск, переулок Софы Ковалевской, дом 42А/4. Учётный номер плательщика: 190797364. Телефон: +375 173881006. Адрес электронной почты: eurofasad@tut.by.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Еврофасадсервис». Место нахождения (адрес юридического лица): 220118, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, город Минск, улица Машиностроителей, дом 13, кабинет 3. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 220014, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, город Минск, переулок Софы Ковалевской, дом 42А/4.

ПРОДУКЦИЯ

Окно противопожарное глухое типа ОПП Е-30 из алюминиевых профилей системы ALUTECH ALT W72 FR (ГОСТ 22233-2018), светопрозрачное заполнение - стекло закаленное пожаростойкое марки «ФТ-1» (ТУ 5923-011-18108815-09 с изменением №1) толщиной 6 мм, в составе двухкамерного стеклопакета (6ФТ-1 -12Аг-4М1зак-14Аг-4М1 LP Premium Тзак) общей толщиной 40 мм, изготавливаемое в соответствии с Техническими условиями ТУ ВУ 190797364.006-2023 «ОКНО ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ СИСТЕМЫ «ALT W72 FR» ТИП «ОПП Е-30». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7610 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 24 с/ск-2024 от 05.06.2024, ИЦ «Огнестойкость» АО «ЦСИ «Огнестойкость», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.21МЭ70. Акт о результатах анализа состояния производства № 095-096 сеазс/ск/оп от 29.11.2023, ОС «Огнестойкость» АО «ЦСИ «Огнестойкость», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.11ЭО30. Эксперт (эксперт-аудитор), подписавший акт анализа состояния производства: Габриэлян Гурген Станиславович. Схема сертификации 1с. Иные документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента, приведены в приложении бланк № 1040383.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53308-2009 «Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости Е 30. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения (дата изготовления образцов с 13.11.2023 в соответствии с актом отбора образцов № 095 сеазс/ск/ао от 29.11.2023). Условия и сроки хранения, срок службы (годности) приведены в приложении бланк № 1040383.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 06.06.2024 ПО 05.06.2029

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

С. С. С.
(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

М. М. М.
(подпись)



Пластун Кристина Павловна
(Ф.И.О.)

Шигабинова Регина Тагировна
(Ф.И.О.)